

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Chantal CLEMENT / Betty BLAUMEISER

Tél: 02 38 77 34 81 / 34 75

Destinataires

MONSIEUR LE PRÉSIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PRENOUVELLON
MADAME - ARS DD45

SIAEP DE PRENOUVELLON

Prélèvement 00106533 **Commune** BEAUCE LA ROMAINE
Installation CAP 000801 PRENOUVELLON LE GAULT **Prélevé le** : mardi 09 avril 2024 à 08h06
Point de surveillance P 0000001441 FORAGE LE GAULT **par** : LAB
Localisation exacte TETE DE FORAGE **Type visite** : AU

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Oxvoène dissous
Oxvoène dissous % Saturation

Résultats

14.0	°C
7.2	unité pH
9.3	mg/L
88	%

Limites de qualité

inférieure	supérieure

Références de qualité

inférieure	supérieure

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type d'analyse : AUTRE Code SISE de l'analyse : 00118034

Référence laboratoire : E2403036903-AUTRE00118034

FER ET MANGANESE

Fer total

72 µg/L

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Arsenic

2,2 µg/L

100,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00106533)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres fer et arsenic mesurés.

Signé à Blois le 13 juin 2024

Pour le préfet
Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieure d'études sanitaires
Signé
Anaïs CHUNLEAU