

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Chantal CLEMENT / Betty BLAUMEISER

Tél: 02 38 77 34 81 / 34 75

### Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON  
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DÉLÉGUÉE DE PRENOUVELLON  
MADAME - ARS DD45

## SIAEP DE PRENOUVELLON

**Prélèvement** 00107268 **Commune** BEAUCE LA ROMAINE  
**Installation** TTP 000313 CHATEAU D'EAU L'ORMETEAU **Prélevé le** : mercredi 19 juin 2024 à 13h15  
**Point de surveillance** P 0000000313 CHATEAU D'EAU L'ORMETEAU **par** : LAB  
**Localisation exacte** COLONNE DESCENDANTE **Type visite** : AU

### Mesures de terrain

Température de l'eau  
pH  
Chlore libre  
Chlore total

### Résultats

18.0 °C  
7.4 unité pH  
0.40 mg(Cl<sub>2</sub>)/l  
0.45 mg(Cl<sub>2</sub>)/L

### Limites de qualité

inférieure supérieure

### Références de qualité

inférieure supérieure  
6.50 25.00  
9.00

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703  
Type d'analyse : B3 Code SISE de l'analyse : 00118767

Référence laboratoire : E2406033568-B300118767

### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h  
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  
Bactéries coliformes /100ml-MS  
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml  
Entérocoques /100ml-MS  
Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/mL  
<1 n/mL  
<1 n/(100mL)  
<1 n/(100mL)  
<1 n/(100mL)  
<1 n/(100mL)

0  
0  
0

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00107268)

Le contrôle supplémentaire suite à une non-conformité conclut à un rétablissement de la qualité bactériologique de l'eau.

Signé à Blois le 26 juillet 2024

Pour le préfet  
Pour le directeur départemental  
de Loir et Cher  
L'ingénieure d'études sanitaires  
Signé  
Anaïs CHUNLEAU