

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Chantal CLEMENT / Betty BLAUMEISER

Tél: 02 38 77 34 81 / 34 75

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DÉLÉGUÉE DE VERDES

SIAEP DE PRENOUVELLON

Prélèvement 00107604 **Commune** BEAUCE LA ROMAINE
Installation UDI 000581 PRENOUVELLON **Prélevé le :** mardi 23 juillet 2024 à 14h02
Point de surveillance S 0000001476 CHATEAU D'EAU DE VERDES **par :** LAB
Localisation exacte COLONNE DESCENDANTE **Type visite :** AU

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
21,0 °C				25,00
7,9 unité pH			6,50	9,00
0,18 mg(Cl2)/L				
0,22 mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type d'analyse : B3 Code SISE de l'analyse : 00119103

Référence laboratoire : 2407047121-B300119103

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)			0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)			0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)	0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00107604)

Le contrôle supplémentaire suite à une non-conformité conclut à un rétablissement de la qualité bactériologique de l'eau.

Signé à Blois le 29 août 2024

Pour le préfet
Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieur du génie sanitaire
Signé
Françoise MORAGUEZ