

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par:

Betty BLAUMEISER  
Tél: 02 38 77 34 75

### Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE PRENOUVELLON  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BEAUCE LA ROMAINE  
MADAME - ARS DD45

## SIAEP DE PRENOUVELLON

Prélèvement 00108478

Installation CAP 000788 PRENOUVELLON L'ORMETEAU

Point de surveillance P 0000001422 F2

Localisation exacte ROBINET TETE DE FORAGE

Commune BEAUCE LA ROMAINE

Prélevé le : lundi 21 octobre 2024 à 10h20

par : LAB

Type visite : AU

### Mesures de terrain

Température de l'eau  
pH  
Oxygène dissous  
Oxygène dissous % Saturation

### Résultats

14,0 °C  
7,2 unité pH  
<1,3 mg/L  
5 %

### Limites de qualité

inférieure supérieure

### Références de qualité

inférieure supérieure

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type d'analyse : AUTRE Code SISE de l'analyse : 00119977

Référence laboratoire : 2409061123-AUTRE00119977

### FER ET MANGANESE

Fer total

150 µg/L

### OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Arsenic

3,2 µg/L

100,00

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00108478)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur au regard des paramètres fer et arsenic analysés.

Signé à Blois le 20 novembre 2024

Pour le préfet  
Pour le directeur départemental  
de Loir et Cher  
L'ingénieure d'études sanitaires  
Signé  
Anaïs CHUNLEAU